

Bologna, 21 ottobre 2012

## CIRCOLARE N 9/12

### Oggetto: aggiornamento libretto di centrale

Per gli impianti termici di potenza nominale superiore al valore di soglia (35KW) che erano già in esercizio al 29 aprile 2006, è necessario integrare il libretto di centrale entro il 31 dicembre 2012. Infatti il responsabile dell'esercizio deve dichiarare che l'impianto è conforme alle caratteristiche tecniche di cui all'articolo 285 ed è idoneo a rispettare i valori limite di cui all'articolo 286 del Decreto Legislativo 152/06. Qualora non sia stato nominato il terzo responsabile, l'onere ricade interamente sul gestore dello stabilimento entro il quale l'impianto è montato.

Il libretto dovrà inoltre essere integrato con l'indicazione delle manutenzioni ordinarie e straordinarie necessarie ad assicurare il rispetto dei valori limite di cui all'articolo 286 dello stesso decreto. Si ricorda che alcune province hanno pubblicato un modello di registro di manutenzioni. Il responsabile dell'esercizio e della manutenzione dovrà inviare tali atti integrativi all'autorità competente entro 30 giorni dalla redazione.

Per tali inadempienze sono previste sanzioni amministrative pecuniarie da 516.00 € a 2582,00 € a carico dell'installatore e/o del responsabile dell'esercizio e manutenzione dell'impianto.

A disposizione per chiarimenti, l'occasione è gradita per porgere cordiali saluti

Il Presidente

Ing. Lorenzo Pieri

Per non ricevere più le circolari Safety Ecotechnic inviare la disdetta a mezzo mail ([settore.tecnico@safetynecotechnic.it](mailto:settore.tecnico@safetynecotechnic.it)) o fax (051 6244014).

SAFETY ECOTECHNIC SRL  
SEDE LEGALE E AMMINISTRATIVA:  
VIALE FELSINA 7 BOLOGNA  
TELEFONO 051/540312  
FAX 051/6244014  
C.F. 04075730376  
P.IVA 00698261203  
CAPITALE SOCIALE €45.000,00 I.V.  
REG. SOC. TRIB. BO 57655  
C.C.I.A.A. BO 337876